

# 國立東華大學仰山莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項次	防颱應變措施準備事項	已完成	未完成	備考
一	檢查前門鋁門窗是否關閉，人員統由後門進出。			
二	檢查各層交誼廳、自習室、茶水間門窗是否關緊。			
三	檢查地下室排水孔是否通暢。			
四	檢查中庭排水孔是否通暢。			
五	檢查各洗衣間大門是否關閉或固定。			
六	將前、後門電梯停在頂樓並關閉電源，各樓層電梯口張貼「暫停使用」警示公告。			
七	測試發電機是否能正常運作，自動發電裝置是否開啟。			
八	檢查醫藥箱及防颱物資是否準備齊全。			
九	廣播通知住宿同學檢查門窗是否緊閉並注意安全。			
十	颱風過後查報災損狀況及照相存證並紀錄報請維修。			

檢查人：

# 國立東華大學向晴莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項次	防颱應變措施準備事項	已完成	未完成	備考
一	檢查樓梯間、自習室、交誼廳門窗是否關閉。			
二	關閉後門並將地面鐵栓放置定位。			
三	將放置前門牆邊鐵柱移放鐵捲門正中位置並裝上固定後將鐵捲門依風力狀況放下至適當位置。玻璃門打開至兩側勿緊閉。			
四	拔除電氣室二部抽風機電源插頭並關閉門窗。			
五	將管理員室及交誼廳冷氣插頭拔掉。			
六	將前後門電梯停至四樓，至六樓機房關閉電源。各樓層電梯口並張貼「暫停使用」警示公告。			
七	廣播請同學關閉門窗，注意安全勿隨意外出，防範鞋櫃遭風吹倒。			
八	檢查醫藥箱及防颱物資是否準備齊全。			
九	廣播通知住宿同學檢查門窗是否緊閉。			
十	颱風過後查報災損狀況及照相存證並紀錄報請維修。			

檢查人：

# 國立東華大學涵星二莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項 次	防 颱 應 變 措 施 準 備 事 項	已 完 成	未 完 成	備 考
一	檢查各樓層走廊上下門窗及氣窗是否緊閉。			
二	檢查各樓梯間氣窗是否緊閉			
三	檢查二樓中庭迴廊排水孔是否堵塞並將雜物清除。			
四	將二樓出入中庭迴廊鋁門窗關閉上鎖並捆綁牢固。			
五	檢查各頂樓維修孔鐵蓋是否蓋上及完全密合。			
六	檢查各洗衣間大門是否關閉或固定。			
七	檢查交誼廳及各樓層 C 區茶水間門窗是否緊閉。			
八	將前、後門電梯停在頂樓並關閉電源，各樓層電梯口張貼「暫停使用」警示公告。			
九	測試發電機能否正常運作，自動發電裝置是否開啟。			
十	廣播並請宿委通知住宿同學將陽台花盆等易吹落雜物淨空並緊閉上下鋁門窗。			
十一	檢查醫藥箱及防颱物資是否準備齊全。			
十二	將前門鐵捲門放下，人員統由後門進出。			
十三	颱風過後查報災損狀況及照相存證並紀錄報請維修。			

檢查人：

# 國立東華大學涵星一莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項 次	防 颱 應 變 措 施 準 備 事 項	已 完 成	未 完 成	備 考
一	檢查各樓層走廊上下門窗及氣窗是否緊閉。			
二	檢查各樓梯間氣窗是否緊閉			
三	檢查二樓中庭迴廊排水孔是否堵塞並將雜物清除。			
四	將二樓出入中庭迴廊鋁門窗關閉上鎖並捆綁牢固。			
五	檢查各頂樓維修孔鐵蓋是否蓋上及完全密合。			
六	檢查各洗衣間大門是否關閉或固定。			
七	檢查交誼廳及自習室門窗是否緊閉。			
八	將前、後門電梯停在頂樓並關閉電源，各樓層電梯口張貼「暫停使用」警示公告。			
九	查看地下室是否有積水或漏水狀況。			
十	廣播並請宿委通知住宿同學將陽台花盆等易吹落雜物淨空並緊閉上下鋁門窗。			
十一	檢查醫藥箱及防颱物資是否準備齊全。			
十二	將前門鐵捲門放下，人員由統後門進出。			
十三	颱風過後查報災損狀況及照相存證並紀錄報請維修。			

檢查人：

# 國立東華大學擷雲莊防颱應變措施準備檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項次	防颱應變措施準備事項	已完成	未完成	備考
一	關閉並固定交誼廳鋁門及緊閉門窗。			
二	清理各舍頂樓陽台排水孔			
三	固定 6 個出入口鐵門。			
四	利用廣播系統或由管理員通知同學關閉房間窗			
五	嚴密監看 A9 及 B10 地下室防止淹水。			
六	預備手電筒等照明設備及雨衣、安全帽、雨鞋等雨具，並防止觸電。			
七	檢查醫藥箱及防颱物資是否準備齊全。			

檢查人：

# 國立東華大學行雲莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項 次	防 颱 應 變 措 施 準 備 事 項	已 完 成	未 完 成	備 考
一	檢查一樓交廳窗戶及電動氣窗是否關閉。			
二	檢查各樓茶水間、洗衣間、門窗是否緊閉			
三	檢查走廊及中庭排水孔是否通暢。			
四	檢查後門排水孔是否通暢。			
五	檢查川堂大門是否關閉及防颱桿是否固定，人員統一由前門進出。			
六	廣播通知住宿同學檢查門窗是緊閉。			
七	將電梯在一樓並關閉電源，各樓層電梯門口張貼「暫停使用」警示公告。。			
八	檢查醫藥箱及防颱物資是否齊全。			
九	颱風過後查報災損狀況及照相存證，並紀錄報請維修。			
十	廣播並請宿委通知住宿同學將陽台花盆等易吹落雜物淨空並緊閉上下鋁門窗。			

檢查人：

# 國立東華大學沁月莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項 次	防 颱 應 變 措 施 準 備 事 項	已 完 成	未 完 成	備 考
一	檢查一樓交誼廳、自習室窗戶及電動氣窗是否關閉。			
二	檢查各樓茶水間、洗衣間、門窗是否緊閉			
三	檢查走廊及中庭排水孔是否通暢。			
四	檢查後門排水孔是否通暢。			
五	檢查川堂大門是否關閉及防颱桿是否固定，人員統一由前門進出。			
六	廣播通知住宿同學檢查門窗是緊閉。			
七	將電梯在一樓並關閉電源，各樓層電梯門口張貼「暫停使用」警示公告。。			
八	檢查醫藥箱及防颱物資是否齊全。			
九	颱風過後查報災損狀況及照相存證，並紀錄報請維修。			
十	廣播並請宿委通知住宿同學將陽台花盆等易吹落雜物淨空並緊閉上下鋁門窗。			

檢查人：

# 國立東華大學迎曦莊防颱應變措施準備事項檢查表

颱風名稱：

檢查日期：

項 次	防 颱 應 變 措 施 準 備 事 項	已 完 成	未 完 成	備 考
一	檢查一樓交誼廳、自習室窗戶及電動氣窗是否關閉。			
二	檢查各樓茶水間、洗衣間、門窗是否緊閉			
三	檢查走廊及中庭排水孔是否通暢。			
四	檢查後門排水孔是否通暢。			
五	檢查川堂大門是否關閉及防颱桿是否固定，人員統一由前門進出。			
六	廣播通知住宿同學檢查門窗是緊閉。			
七	將電梯在一樓並關閉電源，各樓層電梯門口張貼「暫停使用」警示公告。。			
八	檢查醫藥箱及防颱物資是否齊全。			
九	颱風過後查報災損狀況及照相存證，並紀錄報請維修。			
十	廣播並請宿委通知住宿同學將陽台花盆等易吹落雜物淨空並緊閉上下鋁門窗。			

檢查人：